LSEHL

Accréditation N°1-1531 PORTEE disponible sur cofrac ESSAIS

Rapport d'analyse Page 1 / 2
Edité le : 10/08/2026

CARSO-LSEHL
4, avenue Jean Moulin
69200 VENISSIEUX
FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier : SLA26-20762
Identification échantillon : **SLA2608-2719-1** **Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l''ISERE**

Doc Adm Client (1): ARS38
NATURE (1): Eau de piscine
ORIGINE : PATAUGEOIRE HEYRIEUX
pataugeoire - Avenue du 19 mars 1962
COMMUNE (1): HEYRIEUX
DEPARTEMENT (1): 38 IDPSV : 0000005361
Code UGE (1): 0630 PISCINE MUNICIPALE D'HEYRIEUX
Type de visite (1): PI **Motif du prélèvement (1):** CS
Type d'eau (1): PI EAU DES BASSINS DES PISCINES
RECEPTION : Réceptionné le 07/08/2026
PRELEVEMENT : Prélevé le 07/08/2026 à 11h35 Prélèvement accrédité
Prélevé par Savoie Analyses - DURIEUX Christine

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Date de début d'analyse : 07/08/2026

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses microbiologiques								
Microorganismes aérobies à 36°C	*38PISC	34	UFC/ml	Incorporation	*NF EN ISO 6222*		100	#
Escherichia coli	*38PISC	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000*	0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	*38PISC	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 7899-2*	0		#
Staphylocoques pathogènes à coagulase positive	*38PISC	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF T90-412*	0		#
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores)	*38PISC	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN 26461-2*		0	#
Pseudomonas aeruginosa	*38PISC	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 16266*	0		#

.../...

Identification échantillon : SLA2608-2719-1
Destinataire : CARSO-LSEHL

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses physicochimiques								
Analyses physicochimiques de base								
Carbone organique total (COT)	*38PISC	0.98	mg/l C	Oxydation par voie humide et IR	*NF EN 1484*		5	#
Anions								
Chlorures	*38PISC	69.00	mg/l Cl-	Spectrophotométrie automatisée	*NF EN ISO 15923-1*		250	#

N.M. = Non Mesuré

***38PISC** AO38 PISC

Alice MARTINHO

Responsable Département Biologie