CARSO-LSEHL
4, avenue Jean Moulin
69200 VENISSIEUX
FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier : SLA26-20764
Identification échantillon : **SLA2608-3296-1** **Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l''ISERE**

Doc Adm Client (1): ARS38
NATURE (1): Eau de distribution
ORIGINE : RESEAU COMMUNAL
piscine municipale - avenue du 19 mars 1962
COMMUNE (1): HEYRIEUX
DEPARTEMENT (1): 38 IDPSV : 0000001205
Code UGE (1): 0264 COMMUNE D'HEYRIEUX (SEMIDAO)
Type de visite (1): AA **Motif du prélèvement (1):** CS
Type d'eau (1): T EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
RECEPTION : Réceptionné le 07/08/2026
PRELEVEMENT : Prélevé le 07/08/2026 de 12h00 à 12h00 Prélèvement accrédité
Prélevé par Savoie Analyses - DURIEUX Christine
TRAITEMENT : CHLORE

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Date de début d'analyse : 07/08/2026

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses microbiologiques								
Microorganismes aérobies à 36°C	*38A	23	UFC/ml	Incorporation	*NF EN ISO 6222*			#
Microorganismes aérobies à 22°C	*38A	< 1	UFC/ml	Incorporation	*NF EN ISO 6222*			#
Bactéries coliformes	*38A	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000*		0	#
Escherichia coli	*38A	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000*	0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	*38A	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN ISO 7899-2*	0		#

.../...

Edité le : 12/08/2026
Identification échantillon : SLA2608-3296-1
Destinataire : CARSO-LSEHL

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores)	*38A	< 1	UFC/100 ml	Filtration	*NF EN 26461-2*		0	#
Caractéristiques organoleptiques								
Aspect de l'eau	*38A	0	-	Analyse qualitative				
Odeur	*38A	0 Chlore	-	Méthode qualitative				
Saveur	*38A	0 Chlore	-	Méthode qualitative				
Couleur vraie (eau filtrée)	*38A	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	*NF EN ISO 7887*		15	#
Turbidité	*38A	< 0.10	NFU	Néphélométrie	*NF EN ISO 7027-1*		2	#
Analyses physicochimiques								
Analyses physicochimiques de base								
Conductivité électrique brute à 25°C	*38A	665	µS/cm	Méthode à la sonde	*NF EN 27888*		200 1100	#
TA (Titre alcalimétrique)	*38A	0.00	° f	Potentiométrie	*NF EN ISO 9963-1*			#
TAC (Titre alcalimétrique complet)	*38A	29.05	° f	Potentiométrie	*NF EN ISO 9963-1*			#
TH (Titre Hydrotimétrique)	*38A	28.93	° f	Calcul à partir de Ca et Mg	*Méthode interne M_EM144*			#
Carbone organique total (COT)	*38A	0.44	mg/l C	Oxydation par voie humide et IR	*NF EN 1484*		2	#
Cations								
Ammonium	*38A	< 0.01	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	*NF EN ISO 15923-1*		0.10	#
Anions								
Chlorures	*38A	20.20	mg/l Cl-	Spectrophotométrie automatisée	*NF EN ISO 15923-1*		250	#
Sulfates	*38A	29.20	mg/l SO4--	Spectrophotométrie automatisée	*NF EN ISO 15923-1*		250	#
Nitrites	*38A	< 0.01	mg/l NO2-	Spectrophotométrie automatisée	*NF EN ISO 15923-1*	0.50		#
Nitrates	*38A	27.30	mg/l NO3-	Spectrophotométrie automatisée	*NF EN ISO 15923-1*	50		#
Somme NO3/50 + NO2/3	*38A	0.55	mg/l	Calcul		1		

N.M. = Non Mesuré

***38A** AO38 A (2026)

.../...

Identification échantillon : SLA2608-3296-1
Destinataire : CARSO-LSEHL

Ludovic RIMBAULT

Ingénieur de laboratoire

Sylvie FRECHET

Responsable adjointe MCDE



Mélanie MARCY

Technicienne de Laboratoire