Accréditation
N°1-0618
PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE

Edité le : 23/07/2026

MAIRIE D'HEYRIEUX

Place Paul-Doumer
38540 HEYRIEUX

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier : SLA26-18675
Identification échantillon : **SLA2607-4840-1** **Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l''ISERE**
Doc Adm Client (1) : ARS38
UGE (1) : 0630 - PISCINE MUNICIPALE D'HEYRIEUX
Nom de l'exploitant (1) : PISCINE MUNICIPALE D'HEYRIEUX
Nom de l'installation (1) : PETIT BASSIN HEYRIEUX **Type (1)** : UDI **Code (1)** : 004416
PSV (1) : 0000005360

Point de surveillance (1) : PETIT BASSIN HEYRIEUX
Localisation exacte : PETIT BASSIN
Département / Commune (1) : 38 / HEYRIEUX
Coordonnées GPS du point (x,y) : **X :** 45,6312018000 **Y :** 5,0570975000
Nature (1) : **Eau de piscine**
Type d'eau (1) : PI - EAU DES BASSINS DES PISCINES
Motif du prélèvement (1) : CS **Type de visite (1) :** PI **Type Analyse (1) :** PISC
Réception : Réception au laboratoire le 21/07/2026 à 14h24
Prélèvement : Prélevé le 21/07/2026 à 11h45
Prélevé et mesuré sur le terrain par / Savoie Analyses - VOLPE Laeticia
Prélèvement accrédité Cofrac selon FDT 90-521

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.
Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).
Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain							
Affichage sur site	Oui	-	Relevé terrain				
Fréquentation lors du prélèvement	MOYENNE	-	Relevé terrain				
Transparence (limpidité) de l'eau	BONNE	-	Relevé terrain				
Mesures sur le terrain							
Chloramines (chlore combiné) (in situ)	0.40	mg/l Cl2	Calcul			0.6	
Chlore disponible (in situ)	3.50	mg/l Cl2	Spectrophotométrie	Méthode interne PVT-MO-015	2	5	
Chlore libre (in situ)	N.M.	mg/l Cl2	Spectrophotométrie	NF EN ISO 7393-2			
Chlore libre actif (in situ)	N.M.	mg/l Cl2	Lecture sur une abaque	Méthode interne PVT-MO-015	0.4	1.4	

.../...

SAVOIE ANALYSES
Rapport d'analyse Page 2 / 2
Edité le : 23/07/2026
Identification échantillon : SLA2607-4840-1
Destinataire : MAIRIE D'HEYRIEUX

Doc Adm Client (1) : ARS38

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Chlore total (in situ)	3.90	mg/l Cl2	Spectrophotométrie	NF EN ISO 7393-2			#
pH (in situ)	7.20	Unité pH	Electrochimie	NF EN ISO 10523	6.9 7.7		#
Stabilisant du chlore (acide isocyanurique) (in situ)	25	mg/l	Néphélométrie	Méthode interne PVT-MO-015 selon Rodier 8ème éd.	75		#
Température de l'eau ou de mesure (in situ)	25.7	°C	Méthode à la sonde	Meth. Interne PVT-MO-015			#
Analyses microbiologiques							
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores) (*)	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2		0	
Entérocoques (Streptocoques fécaux) (*)	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0		
Escherichia coli (*)	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000	0		
Microorganismes aérobies à 36°C (*)	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222		100	
Pseudomonas aeruginosa (*)	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 16266	0		
Staphylocoques pathogènes à coagulase positive (*)	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF T90-412	0		
Analyses physicochimiques							
Analyses physicochimiques de base							
Carbone organique total (COT) (*)	1.1	mg/l C	Oxydation par voie humide et IR	NF EN 1484		5	
Anions							
Chlorures (*)	67.00	mg/l Cl-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1		250	

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).
*(*bv) : paramètre réalisé sur le site de Bonneville : 58, rue Busard des Roseaux 74130 BONNEVILLE (portée n° 1-7502, portée disponible sur www.cofrac.fr)*
*Paramètre sans (*) ni (*bv) : paramètre réalisé sur le site du Bourget du Lac (portée n°1-0618, portée disponible sur www.cofrac.fr)*

Les critères de spécifications (Limite et référence de qualité) sont définis suivant le jeu de spécification réglementaire.
Eau respectant les limites et références de qualité réglementaires fixées par larrêté du 26 mai 2021.

La conclusion relative à l'échantillon est couverte par l'accréditation COFRAC si tous les essais réalisés sont eux-mêmes couverts par l'accréditation

Aucéanne MIRAMONT
Responsable production chimie